



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
 355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД/8-8652/24-52-26  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58  
 ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району  
 356000 г. Новоалександровск ул. Заводская, 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: novoaleks77@bk.ru  
 Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

**Предписание № 177/1/134**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2», ИНН 2615010945, ОГРН 1022602823825, Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорово-Полеская, ул. Шмидта, 39А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району) подполковника внутренней службы В.Н. Рак № 177 от «05» декабря 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 час 09.12.2019 г. по 13.00 час 09.12.2019 г. проведена внеплановая проверка заместителем главного государственного инспектора Новоалександровского городского округа и Красногвардейского района Ставропольского края по пожарному надзору майор внутренней службы Воробьевым Олегом Сергеевичем Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», ИНН 2615010945, ОГРН 1022602823825, Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорово-Полеская, ул. Шмидта, 39А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Ерохиной Аидой Солтангереевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и указывается только выполнено
1	2	3	4	5
1	допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) проектной документацией класс функциональной пожарной опасности части 1-го этажа	ППР в РФ п. 23 «О».	10.04.2019	

12.12.2019



2	здания школы. части здания (пожарные отсеки) различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами (которые должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара).	ФЗ № 123 ст. 88 ч. 1, СП. 2.13130.2009 п. 5.4.8	10.04.2019
3	допущено замена армированного стекла обычным в остеклении дверей на путях эвакуации.	ППР в РФ п. 36 «е»	10.04.2019
4	помещения здания не в полном объеме оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (в т.ч. тамбуры эвакуационных выходов).	ФЗ № 123 ст. 54, СП. 5.13130.2009 п. А4	10.04.2019
5	Допущено размещение транспортных средств в пределах противопожарных расстояний от здания школы.	ППР в РФ п. 74	10.04.2019
6	Перепад высот пола в актовом зале не оборудовано пандусом с уклоном не более 1:6.	СП. 1.13130.2009 п. 4.3.4.	10.04.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Новоалександровского городского округа и Красногвардейского района Ставропольского края по пожарному надзору

майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору. (подпись))

«09» декабря 2019 г.

О.С. Воробьев

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил(а):

директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Ерохина Аида Солтангереевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» декабря 2019 г.

